

ОТЧЁТ

о подготовке и проведении комплексной тренировки в IV квартале 2023 г.
по отработке действий работников стационарного отделения ОАУСО «Валдайский КЦСО»
при возникновении пожара и угрозе осуществления террористического акта

В соответствии с планом проведения тренировок на объектах ОАУСО Валдайский КЦСО в 2023 г., 21.12.2023 г. проведена комплексная объектовая тренировка по отработке действий работников стационарного отделения ОАУСО «Валдайский КЦСО» при возникновении пожара и угрозе осуществления террористического акта.

В соответствии с планом проведения тренировки мероприятия выполнялись поэтапно, вся тренировка включала в себя 5 этапов.

В течение первых трёх подготовительных этапов были проведены теоретические и практические занятия со всеми сотрудниками, постоянно пребывающими в учреждении (основное рабочее место), инструктажи, проверка знаний и умение пользоваться средствами защиты, первичными средствами пожаротушения, проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации.

На четвёртом этапе тренировки отрабатывались действия работников стационара при обнаружении в здании подозрительного предмета.

Проведение практической части четвёртого этапа:

10:00 дежурная по стационару Михайлова Е.Г. приняла звонок по стационарному телефону в служебном помещении №16, в котором прозвучала информация о заложенном взрывном устройстве в здании стационара. Михайлова Е.Г. нажатием кнопки тревожной сигнализации послала вызов в полицию и передала заведующей отделением Гончар Т.А. поступившую по телефону информацию о заложенном взрывном устройстве в здании стационара;

10:02 - заведующая отделением Гончар Т.А. по телефону сообщила в дежурную часть ОМВД о проведении тренировки и о заложенном взрывном устройстве в здании стационара, после чего эту информацию она передала по телефону директору учреждения Лазаревой Э.А.

10:04 – руководством ОМВД после принятия сообщения, дано указание Гончар Т.А. о проведении эвакуации получателей.

Проведение практической части четвертого этапа – отработка действий при возникновении пожара:

10:10 – в коридоре 1-го этажа стационара была выполнена имитация условного очага возгорания.

10:10 – дежурная Михайлова Е.Г. обнаружила условный очаг возгорания в коридоре 1-го этажа стационара, после чего немедленно:

- нажала на кнопку срабатывания автоматического оповещения;
- позвонила по телефону в МЧС и сообщила о месте очага возгорания, указала адрес, наименование организации, свои личные данные;
- сообщила об обнаружении очага возгорания заведующей отделением Гончар Т.А. и по полученному указанию приступила к эвакуации получателей.

10:12 - заведующая отделением Гончар Т.А. организовала проведение эвакуации получателей и дала команду начальнику ДПД Мусохранов С.В. на тушение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

Эвакуация проводилась двумя потоками:

- мобильные получатели, проживающие на 2 этаже, направлялись через запасной выход № 3 второго этажа по основной лестнице, далее через основной выход № 1:
- маломобильных получателей, проживающих на 2 этаже, работники Гурина Н.Н., Михайлова Е.Г., эвакуировали с использованием носилок по пожарной лестнице выход № 4;
- маломобильных получателей, проживающих на 1 этаже, работники Дружинина О.Л., Мусохранов С.В., эвакуировали с использованием носилок по запасной выход № 2 первого этажа

- беспрепятственный выход на 1-м этаже контролировался поваром Гуляевой А.С. путем полного открытия выходов № 1 (основной) и № 2 (запасной) и фиксацией их в открытом положении.

10:35 – эвакуация полностью завершена, Гончар Т.А. производит пофамильную сверку эвакуируемых в соответствии со штатным расписанием и списком получателей.

10:36 – отбой тренировки, сбор и подведение итогов проведения тренировки в холле 1-го этажа стационара.

Порядок эвакуации по тренировке проведён в соответствии с планом, непредвиденных обстоятельств не возникало.

Руководитель тренировки _____  Севостьянова Е.В.